

試験結果報告書

株式会社 伸栄興産
〒741-0083 山口県岩国市御庄 1-115-9
TEL:0827-46-0673 FAX:0827-46-0671
地質調査業 質 25 第 1104
計量証明事業所 第 140 号(濃度)
土壤汚染指定調査機関 環 2003-6-1004
さく井、とび・土工 第 17053

有限会社 瀬戸内 殿

材料種類	山砂 (1 mm)
産地	岩国市周東町瀬越字大道 12773 番地外 4 筆
試験期間	令和 6 年 3 月 22 日 ~ 令和 6 年 4 月 10 日

試験結果一覧 整理担当者 早野清隆



試験項目		試験値
JIS A 1102 骨材のふるい分け試験	1.18 mm	100
	0.60 mm	87
	0.30 mm	46
	0.15 mm	16
	75 μm	0
JIS A 1105 細骨材の有機不純物試験	有機不純物	標準色液より淡い
JIS A 1137 骨材中に含まれる粘土塊量の試験	粘土塊量 %	0.74
JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法)	アルカリシリカ反応性	無害
JIS A 5308 骨材の塩化物量試験	塩化物量 %	0.000
JGS 0211 土懸濁液の pH 試験	p H 値	6.7